

Повідомлення про намір отримати дозвіл на викиди

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "САНАТОРНИЙ КОМПЛЕКС "ДЕРЕНІВСЬКА КУПІЛЬ" (скорочене найменування: ТОВ "САНАТОРНИЙ КОМПЛЕКС "ДЕРЕНІВСЬКА КУПІЛЬ")

Ідентифікаційний код юридичної особи в ЄДРПОУ: 01597841

Місцезнаходження суб'єкта господарювання: 89442, Закарпатська обл., Ужгородський р-н, с. Нижнє Солотвино; тел.: 0312-428081; ел. пошта: office@derenivska-kupil.ua.

Місцезнаходження об'єкта/промислового майданчика: 89442, Закарпатська обл., Ужгородський р-н, с. Нижнє Солотвино, будинок, 150м

має намір отримати дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами для існуючого об'єкта (готель «Ірис», оздоровчий комплекс, СПА «Срібні терми»).

Наявний позитивний висновок комплексної державної експертизи №35/1 від 04.02.2005 (пункт 3 статті 17 Закону України "Про оцінку впливу на довкілля" Висновки державної екологічної експертизи, одержані до введення в дію цього Закону, зберігають чинність та мають статус висновку з оцінки впливу на довкілля).

ТОВ "САНАТОРНИЙ КОМПЛЕКС "ДЕРЕНІВСЬКА КУПІЛЬ" спеціалізується на оздоровленні та відпочинку, що пропонує готельні послуги (готель «Ірис», СПА «срібні терми») та мінеральні води.

Для забезпечення гарячим водопостачанням і мікроклімату адміністративних приміщень, готельних номерів, оздоровчого комплексу та СПА використовуються дві котельні. В одній встановлено чотири газових котли WOLF, загальною потужністю 1,5 МВт. Димові гази від котлів відводяться через два окремі димоходи. В іншій встановлені два газові котли Buderus, потужністю по 100 кВт, які працюють поперемінно. Димові гази від котлів відводяться через спільний димохід.

На виробничому майданчику підприємства встановлено джерело аварійного електричного живлення – дизельний генератор PERKINS DJ1000PR. Номінальна потужність - 728 кВт.

Забезпечення харчування відпочиваючих здійснюється у ресторанах з кухнями, які обладнані витяжною вентиляцією. Витяжна вентиляція з кожної кухні виведена на дах будівлі однією трубою. На кухнях використовується виключно електричне обладнання: пароконвекційні печі Rational, електроплити, електрична піч для піци.

Джерелами викидів шкідливих речовин в атмосферу є труби котлів, труби витяжної вентиляційної системи кухні, труба дизельного генератора.

Внаслідок діяльності підприємства у атмосферне повітря потрапляють: оксиди азоту (у перерахунку на діоксид азоту) - 0,85 т/рік, вуглецю оксид - 0,207 т/рік, діоксид вуглецю – 418,664 т/рік, ртуть та її сполуки (у перерахунку на ртуть) – 7,62E-07 т/рік, оксид діазоту – 7,62E-04 т/рік, метан – 0,1645 т/рік, сажа – 0,0034 т/рік, діоксид сірки – 0,0015 т/рік, бенз(а)пірен – 1E-07 т/рік, формальдегід – 8,58E-04 т/рік, НМЛОС – 0,021 т/рік, акролеїн – 7,31E-07 т/рік.

Заходи щодо впровадження найкращих існуючих технологій виробництва та заходи щодо скорочення викидів не розроблялись, оскільки підприємство віднесено до третьої групи об'єктів.

Діяльність об'єкта не призводить до перевищень санітарних і технологічних нормативів, встановлених чинним законодавством.

Зауваження та пропозиції про намір отримати дозвіл на викиди просимо надсилати до департаменту екології та природних ресурсів Закарпатської обласної державної адміністрації (Закарпатської обласної військової адміністрації) за адресою: пл. Народна, 4, м. Ужгород, 88008; тел.: (0312) 61-67-01; e-mail: central@ecozakarp.at.gov.ua. протягом 30 календарних днів з дня публікації даного повідомлення.